

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GULF (GAS), Farná

Dátum merania: 07.06.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 09:14 - 09:35

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

| Výdajné miesto | Pištoľ | Čís. mer. | Teplota okolia [°C] | | Stav plynomera [l] | | Presatý objem pár [l] | Vydaný objem benzínu | R - pomer pár a benzínu |
|----------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | začiatok skúšky | koniec skúšky | začiatok skúšky | koniec skúšky | | | |
| 1 | Natural 95 | 1 | 24,8 | 24,7 | 300,2 | 325,7 | 25,5 | 25,41 | 1,00 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 1 | Xtream Natural 95 | 1 | 23,3 | 23,5 | 401,7 | 426,6 | 24,9 | 25,43 | 0,98 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 2 | Natural 95 | 1 | 24,2 | 24,1 | 325,7 | 351,2 | 25,5 | 25,40 | 1,00 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 2 | Xtream Natural 95 | 1 | 23,7 | 23,6 | 426,6 | 451,6 | 25,0 | 25,47 | 0,98 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 3 | Natural 95 | 1 | 23,9 | 23,8 | 351,2 | 376,2 | 25,0 | 25,48 | 0,98 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 3 | Xtream Natural 95 | 1 | 23,4 | 23,6 | 451,6 | 476,6 | 25,0 | 25,23 | 0,99 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 4 | Natural 95 | 1 | 24,2 | 24,1 | 376,2 | 401,6 | 25,4 | 25,30 | 1,00 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 4 | Xtream Natural 95 | 1 | 23,8 | 24,0 | 476,6 | 501,8 | 25,2 | 25,49 | 0,99 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |